

Wartungsempfehlung Wärmepumpenboiler

Durch eine regelmässige Wartung eines Wärmepumpenboilers durch Ihren Installateur, wird ein störungsfreier und langlebiger Betrieb gewährleistet.

Gleichzeitig bleibt die Effizienz erhalten und garantiert geringste Energiebetriebskosten.

Europa 250 DK / Europa 250 DKL / Europa 300 L

- Ersetzen der Magnesiumanode alle 4 Jahre
- Entkalkung des Speichers alle 4 Jahre

Europa 333 Genius

- Entkalkung des Speichers alle 4 Jahre
- Magnesiumanode nicht vorhanden, da Fremdstromanode

Europa 400 L / Europa 500 L / Europa 600 L / Europa 800 L / Europa 1000 L

- Ersetzen der Magnesiumanoden alle 4 Jahre
- Entkalkung des Speichers alle 4 Jahre

Europa Mini IWP

- Chemische Entkalkung nach 4 Jahre ab Inbetriebnahme, weitere nach Bedarf

- Passende Ersatzteile wie Dichtungen und Magnesiumanoden sind bei uns als Service-Set erhältlich
- Ein Service-Koffer inkl. Pumpe, Chemie usw. für die chemische Entkalkung kann bei uns gemietet werden.